

Regione del Veneto
 AZIENDA U.L.S.S. N. 6 EUGANEA
 www.aulss6.veneto.it – P.E.C.: protocollo.aulss6@pecveneto.it
 Via Enrico degli Scrovegni n. 14 – 35131 PADOVA

Cod. Fisc. / P. IVA 00349050286
 DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
 UOC IGIENE E SANITA' PUBBLICA
 Via Ospedale Civile n. 22 – 35121 Padova

Prot. Gen. n. 72928 Tit. XII / Clas.4 / Fasc.

Padova, 9/5/2023

Al Responsabile Servizi Tecnici
 del Comune di Piombino Dese
 p.e.c.: protocollo.comune.piombinodese@pecveneto.it

Oggetto: INDIZIONE CONFERENZA DI SERVIZI PRELIMINARE IN FORMA SEMPLIFICATA E MODALITA' ASINCRONA (art. 14 c. 2 L. 241/90).

Progetto:

1. "Demolizione e ricostruzione della Scuola dell'Infanzia Walt Disney finalizzata alla creazione di nuovi posti e di un Polo d'Infanzia – CUP B42C22000220006"
2. "Realizzazione nuovo Asilo Nido comunale inserito nel nuovo Polo di Infanzia del Comune di Piombino Dese – CUP B45E22000320006"

Richiedente: Comune di Piombino Dese

Con riferimento all'indizione della Conferenza dei Servizi Preliminare di cui all'oggetto, pervenuta in data 04/04/2023;

Vista la documentazione pervenuta;

Fatto salvo l'acquisizione di eventuali pareri di altri Enti, Servizi e Uffici competenti in virtù di disposizioni legislative e regolamenti in vigore (normativa di igiene e sicurezza dei lavoratori prescritti dal D.Lgs. nr. 81/08 e s.m.i., D.G.R.V. nr. 1887 del 1997, il vigente regolamento edilizio, ecc...);

Tenuto conto dell'obbligo di rispettare tutte le disposizioni igienico-sanitarie contenute nelle norme vigenti nonché nei regolamenti locali, si esprimono le seguenti osservazioni:

- 1)-Vista la configurazione e l'organizzazione della struttura la stessa dovrà rientrare nella tipologia di "Centro d'Infanzia" prevista dalla "Classificazione" di cui alla D.G.R. n. 84 del 16/01/2007, in quanto sono collocati nello stesso edificio sia la Scuola Materna che l'Asilo Nido;
- 2)-Per quanto riguarda la porzione di fabbricato destinata all'attività di "Asilo Nido", nella relazione descrittiva non vi è evidenza del superamento di tutti i requisiti previsti dalla D.G.R. 84/2007;
- 3)-Nell'Asilo Nido la sezione denominata "primavera" non è pertinente e pertanto dovrà essere denominata "sezione divezzi" come previsto dalla normativa specifica (D.G.R. 84/2007);
- 4)-La planimetria degli spazi esterni non riporta le aree gioco delimitate riservate ai bambini distinte tra le due attività di "Scuola materna" e "Asilo Nido" e a loro volta separate dagli spazi esterni di servizio generale (D.G.R. 84/2007);
- 5)-L'organizzazione degli spazi interni dovrà prevedere la distinzione tra i bambini della fascia d'età dell'area nido e la fascia d'età dell'area scuola d'infanzia. In particolare si fa presente che la separazione tra le due tipologie è mancante (D.G.R. 84/2007);
- 6)-Nella zona destinata all'attività di "Asilo Nido" gli spazi non sono strutturati per l'accoglienza dei lattanti distinti da quelli divezzi (D.G.R. 84/2007);
- 7)-Nell'area destinata all'attività di "Asilo Nido" non vi è separazione tra gli spazi destinati ad uso esclusivo dei bambini (zona pulito) e gli altri spazi (zona sporco);
- 8)-La zona destinata ad "Asilo Nido" è mancante del locale da destinare al pranzo dei bambini (D.G.R. 84/2007);
- 9)-I locali "riposo" dovranno avere dimensioni tali da poter contenere l'ingombro di tutte le culle/lettini, in base al numero massimo dei bambini previsti per la sezione di riferimento;
- 10)-L'accesso al locale "ufficio" dall'esterno non avvenga attraversando le aree destinate a "aree ricreative" (zone pulito);

- 11)-Per ogni sezione riguardante l'attività dell'Asilo Nido la capacità massima di ognuna sia calcolata in base all'indice di 6,00 mq/bambino (superficie esclusiva dedicata ai bambini, locali: sezione + riposo + bagno) (D.G.R. 84/2007);
- 12)-Tutti i locali classificati di tipo "abitabile" (es. aule, sezioni, riposi, ambulatorio, ufficio, mensa, cucina, aree ricreative, sala insegnati) abbiano superfici finestrate apribili pari ad almeno 1/8 delle superfici di calpestio ed abbiano comandi d'apertura di tipo anta-ribalta, soprattutto nei casi in cui l'aerazione minima sia raggiunta con il contributo delle porte-finestre (Regolamento Comunale Edilizio);
- 13)-Le porte di tutti i servizi igienici non sono apribili verso l'esterno (D.M. 18/12/1975 e D.G.R. 1887/1997);
- 14)-I locali "spogliatoi" siano dimensionati in base al rapporto di 1,50 mq/addetto e siano dotati d'aerazione naturale diretta o in alternativa d'aerazione forzata (D.G.R. 1887/1997);
- 15)-I locali "w.c." ciechi e la "cucinetta" siano dotati d'impianti per l'aspirazione forzata dell'aria (Regolamento Comunale Edilizio e D.G.R. 1887/1997);
- 16)-L'area destinata alla "Scuola dell'Infanzia" risponda ai requisiti stabiliti dal D.M. 18/12/1975 ed in particolare a tutti gli indici previsti dalla Tabella 5;
- 17)-L'area destinata ad "Asilo Nido" risponda ai requisiti previsti dalla D.G.R. 84/2007 Allegato A) "Standard relativi ai requisiti di autorizzazione all'esercizio e accreditamento istituzionale dei servizi sociali e di alcuni servizi socio sanitari della Regione Veneto";
- 18)-Le pavimentazione dei locali destinati ai bambini siano di tipo continuo, senza fughe e costituita da materiale adatto alla tipologia di utenza;
- 19)-Le pareti di tutti i locali destinati ai bambini siano verniciate o rivestite per un'altezza compresa tra 160 cm. e 200 cm. dal pavimento, con materiali lisci, impermeabili e lavabili (Circ. Regione Veneto n. 19 del 07/06/1994);
- 20)-L'intervento risponda ai requisiti stabiliti dal D.M. 236/89 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche);
- 21)-L'impianto elettrico sia conforme alle normative di sicurezza (D.M. 37/2008);
- 22)-L'impianto di riscaldamento sia conforme alle normative di sicurezza (D.M. 37/2008);
- 23)-Tutte le vetrate e gli specchi presenti siano di sicurezza e conformi alle norme UNI 7697;
- 24)-Siano adottati accorgimenti architettonici e di arredo atti a prevenire ed escludere situazioni di pericolo per i bambini (D.G.R. n. 84/2007);
- 25)-L'area esterna di gioco riservata ai bambini sia delimitata ed appositamente attrezzata con arredi e giochi certificati a norme di sicurezza (D.G.R. n. 84/2007);
- 26)-I materiali, i rivestimenti, le rifiniture, gli arredi, gli impianti, le attrezzature e le suppellettili siano adeguati e funzionali alle peculiarità della prima infanzia e conformi alla normativa specifica di settore e di sicurezza (D.G.R. n. 84/2007);
- 27)-Sia rispettata la normativa sugli ambienti di lavoro (D.Lgs. 09-04-2008 n. 81 e D.G.R. n. 1887 del 27-05-97 "Criteri di valutazione degli insediamenti produttivi");
- 28)-Sia rispettata la normativa sugli ambienti di lavoro (D.Lgs. 09-04-2008 n. 81 e D.G.R. n. 1887 del 27-05-97 "Criteri di valutazione degli insediamenti produttivi").

Distinti saluti.

PER IL DIRETTORE U.O.C.
 IGIENE E SANITA' PUBBLICA
 (Dr. Luca Gino Spoglio)
 AZIENDA ULSS 6 EUGANEA
 DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
 SERVIZIO IGIENE E SANITA' PUBBLICA
 IL DIRIGENTE MEDICO
 DR. VALERIO VALERIANO - 11101

Rif. Prat. n. 376095/2023/108599