



Ministero dell'Interno

Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

Comando dei Vigili del Fuoco di PADOVA

Ufficio Prevenzione Incendi

Alla Ditta AMMINISTRAZIONE COMUNALE
PIOMBINO DESE
PIAZZA A PALLADIO 1,
30035 PIOMBINO DESE

alla c.a. Sig. SARTOREL ENRICO

Al Sig. Sindaco del Comune di
PIOMBINO DESE

OGGETTO: NULLA OSTA DI FATTIBILITA' DEL PROGETTO AI SENSI DELL'ART. 8 D.P.R. N. 151/2011.
Pratica VV.F. n. 60438 relativa all'attività n. 67.4.CB - del D.P.R. N. 151/2011.
Ditta ATTIVITA' SCOLASTICA DELL'INFANZIA VIA RONCHI DI SINISTRA 7 35017 PIOMBINO DESE.
Responsabile dell'Istruttoria Tecnica: D.V.D. Salvatore ESPOSITO

Con riferimento alla domanda presentata in data 08/03/2021 con protocollo numero **11623** del **2/5/23** da codesta ditta intesa ad ottenere l'espressione di nulla osta di fattibilità su del progetto presentato ai sensi dell'art.8 D.P.R. n. 151/2011, visto l'esito dell'esame delle documentazioni effettuato da funzionario tecnico di questo Comando, si comunicano le valutazioni sul **NULLA OSTA DI FATTIBILITA'** (cat.di attività B e C da allegato I al DPR 151/2011) con le valutazioni riportate nella nota allegata del Responsabile dell'Istruttoria Tecnica rispetto alle norme di riferimento e regole dell'arte, alle regole tecniche ed ai criteri di Prevenzione Incendi.

Ai fini dell'ottenimento di eventuali autorizzazioni amministrative per attività incluse all'Allegato I del DPR 151/2011, categorie B e C, codesta Ditta dovrà richiedere a questo Comando ai sensi dell'art.3 del DPR 151/2011 la valutazione del progetto

La richiesta di valutazione del progetto dovrà essere corredata dalla documentazione prevista dal decreto di cui all'art. 2 comma 7 del D.P.R. 01.08.2011, n. 151, ovvero:

- ✓ Art. 2 del DM 4/5/98 fino al 27/11/2012
- ✓ Art. 4 del DM 7/8/2012 a partire dal 27/11/2012, facendo riferimento all'allegato II al medesimo decreto per quanto relativo alle Certificazioni e Dichiarazioni a corredo della Segnalazione Certificata di Inizio Attività

Il Comandante

(DS Dott. Ing. Cristiano CUSIN)

(firmato e trasmesso digitalmente ai sensi di legge)



Padova

Ministero dell'Interno

Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

Comando dei Vigili del Fuoco di PADOVA

OGGETTO: NULLA OSTA DI FATTIBILITA' DEL PROGETTO AI SENSI DELL'ART. 8 D.P.R. N. 151/2011.
Pratica VV.F. n. 60438 relativa all'attività n. 67.4.CB - del D.P.R. N. 151/2011.
Ditta ATTIVITA' SCOLASTICA DELL'INFANZIA VIA RONCHI DI SINISTRA 7 35017 PIOMBINO DESE.
Responsabile dell'Istruttoria Tecnica: D.V.D. Salvatore ESPOSITO

Si comunica che a seguito di esame della richiesta di nulla osta di fattibilità su progetto allegato alla domanda in oggetto, si è rilevato che non sono emersi elementi di difformità alle norme e ai criteri di sicurezza antincendio, in particolare:

Quanto riportato in relazione è sostanzialmente conforme alle RTV 7 e 9 del DM 3/8/2015 purchè la classificazione dell'attività rispetto al rischio vita (non ancora eseguita) sia compatibile con quanto riportato dalla norma.

Assolutamente necessario, perché l'impianto possa essere accettato così come proposto, è che l'altezza non superi i 12 mt, pena requisiti supplementari per le chiusure di ambito, e che le vie di esodo dell'asilo dai dormitori siano le più brevi possibili quando non addirittura indipendenti e dirette verso l'esterno. Ciò consentirebbe di avere una classificazione del rischio vita ancora più prudente. E' assolutamente indispensabile che la gestione della sicurezza (S5) abbia azioni coordinate, che il piano di emergenza sia unico e le procedure di intervento coordinate e interscambiabili tra tutti gli operatori delle due scuole. Il numero delle prove di evacuazione sarà 3 per tutto il plesso scolastico

I depositi abbiano areazione pari ad 1/40 A. Disporre la sala insegnanti (come spazio comune TO) in modo che abbia un corridoio cieco < 20 mt

Deve essere previsto un impianto di rivelazione fumi di livello IV

La segnaletica a servizio dell'area nido abbia le caratteristiche previste dal punto 9.5.4 c. 3

La classificazione della scuola con affollamento fino a 300 persone massimo, per quanto non tutte appartenenti all'asilo, consiglia la presenza di un impianto di idranti/naspi (S6 liv III) Non essendovi infatti strutture di separazione ma una sostanziale promiscuità tra le attività è maggiormente opportuno considerare l'affollamento globale per il dimensionamento delle strategie antincendio

Si ritiene comunque opportuno puntualizzare quanto segue:

- anche per quanto non specificato in dettaglio nel progetto, o non direttamente deducibile dalla documentazione presentata, si richiama l'obbligo dell'integrale rispetto delle vigenti norme e criteri tecnici in materia di sicurezza antincendio

- gli impianti dovranno essere realizzati nel pieno rispetto delle norme tecniche e degli standard di riferimento, delle indicazioni fornite dai produttori dei singoli componenti riguardo alla modalità di installazione. Gli impianti, ove soggetti, e le relative certificazioni dovranno conformarsi ai prescritti del DM 22/01/2008 n.37, anche i relazione ai requisiti professionali del certificatore
- I valori dichiarati per il carico di incendio hanno valore vincolante per la validità del presente parere, anche in relazione alla classe di resistenza al fuoco determinata ai sensi del DM 9/3/2007. Ove non specificato, le strutture dovranno conformarsi al DM 14/1/2008 Norme Tecniche per le Costruzioni
- Ove l'attività risulti inquadrabile come luogo di lavoro, si rimanda al rispetto integrale del D.Lgs 81/08 e s.m.i. e dei decreti applicativi, con particolare riferimento al DM 10/3/98, ovvero si rimanda ai prescritti dell'art.6 del DPR 151/2011

Il Funzionario Tecnico
(D.V.D. Salvatore ESPOSITO)

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3 co. 2, del D.Lvo 12/02/1993 n°39 e art. 3-bis co 4-bis, del D.Lvo 7/03/2005, n° 82
Non seguirà trasmissione dell'originale con firma autografa.

___ / ___

