



ACQUE RISORGIVE CONSORZIO DI BONIFICA

Prot. N. 5793 /DD/MR

Mirano (VE), 14 APR. 2023

Ns. Rif. N. 5348/2023

POS 287/2023

SPETT.LE

COMUNE DI PIOMBINO DESE

protocollo.comune.piombinodese.pd@pecveneto.it

e, p.c. PREG.MO ARCH.

FIDENZIO DAL CORSO

fidenzio.dalcorso@archiworldpec.it

Oggetto: Progetto di fattibilità tecnico economica relativo a:

1. Demolizione e ricostruzione della scuola dell'infanzia Walt' Disney finalizzata alla creazione di nuovi posti e di un polo d'infanzia – CUP B42C22000220006
2. Realizzazione nuovo asilo comunale inserito nel nuovo polo di infanzia del Comune di Piombino Dese – CUP B45E22000320006

Indizione Conferenza di Servizi Preliminare

Forma semplificata, modalità asincrona ai sensi dell'art. 48 comma 5 del D.L. 77/2021 convertito con modificazioni dalla L. 108/2021 e degli artt. 14 comma 3 e 14-bis della L. 241/1990

Parere preventivo su relazione di compatibilità idraulica

Con riferimento alla Vostra nota qui pervenuta in data 04/04/2023, con la presente si informa che lo scrivente Consorzio, visionata la documentazione allegata, per quanto di propria competenza rilascia parere idraulico **preventivo** favorevole alla proposta propedeutica all'approvazione del progetto definitivo dell'intervento in oggetto.

Si ricorda tuttavia che, ferme restando le valutazioni contenute negli elaborati a firma dell'arch. Fidenzio Dal Corso, in fase di progettazione definitiva, gli interventi previsti dovranno comunque essere oggetto di ulteriori approfondimenti sotto il punto di vista idraulico, attraverso un'ulteriore specifica e più dettagliata Valutazione di Compatibilità Idraulica, che dovrà acquisire il parere dello scrivente Consorzio.

Si segnala in particolare che dovrà essere revisionata la relazione di compatibilità idraulica con particolare riferimento ai volumi d'invaso necessari a garantire l'invarianza idraulica; tali dovranno essere **correttamente** calcolati:

Via Rovereto, 12- 30174 Venezia - COD. FISC. 94072730271

Web: www.acquerisorgive.it - E-mail: consorzio@acquerisorgive.it

PEC: consorzio@pec.acquerisorgive.it

Telefono 0415459111 - Telefax 0415459262

Numero di emergenza Unita' locale di Venezia: 335-7489972

Numero di emergenza Unita' locale di Mirano: 348-6015269

Informativa in materia di Privacy Policy visibile sul sito acquerisorgive.it

E

COMUNE DI PIOMBINO DESE
PROTOCOLLO GENERALE

Protocollo N.0004647/2023 del 14/04/2023



ACQUE RISORGIVE CONSORZIO DI BONIFICA

- con le nuove curve di possibilità pluviometrica contenute nello studio di ANBI Veneto, che sostituiscono le precedenti, reperibili all'interno del sito del Consorzio nella sezione dedicata alle Concessioni <https://www.acquerisorgive.it/concessioni/>. Rimangono comunque valide e attuali tutte le altre indicazioni e prescrizioni tecniche contenute nelle Linee Guida commissariali;
- considerando la superficie di progetto caratterizzata da un coefficiente di deflusso medio Φ pari a 0,61;
- escludendo dal conteggio i volumi destinati alla vasca di prima pioggia in quanto le aree destinate alla laminazione delle acque di piena dovranno essere completamente asciutte al termine di ogni evento meteorologico.

Si rimane pertanto in attesa di visionare il progetto definitivo dell'opera al fine del rilascio del Parere Idraulico di competenza.

La presente è rilasciata per i soli fini idraulici, nei limiti delle competenze dell'Amministrazione del Consorzio di bonifica Acque Risorgive, senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi siano essi privati od Enti Pubblici.

Rimanendo a disposizione per eventuali ed ulteriori chiarimenti si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Il Direttore
(ing. Carlo Bendoricchio)



Ufficio Pareri e Concessioni

Capo Ufficio: dott. urb. Davide Denurchis

Istruttore Tecnico: ing. Michele Rampado

e-mail: m.rampado@acquerisorgive.it – tel. 0415459144

Via Rovereto, 12- 30174 Venezia - COD. FISC. 94072730271

Web: www.acquerisorgive.it - E-mail: consorzio@acquerisorgive.it

PEC: consorzio@pec.acquerisorgive.it

Telefono 0415459111 - Telefax 0415459262

Numero di emergenza Unita' locale di Venezia: 335-7489972

Numero di emergenza Unita' locale di Mirano: 348-6015269

Informativa in materia di Privacy Policy visibile sul sito acquerisorgive.it